
Résultats d'exploitation

	Production brute	Production nette	Durée de production	Production totale brute depuis mise en service	Production totale nette depuis mise en service
	MWh	MWh	h	MWh	MWh
Beznau 1	266'432	255'829	696	115'549'915	110'608'337
Beznau 2	265'760	255'252	696	114'391'074	109'645'122
Mühleberg	267'160	258'268	689	106'290'825	101'685'317
Gösgen	729'655	692'625	696	257'338'276	243'100'526
Leibstadt	871'822	833'572	696	234'091'678	222'196'280

Les chiffres indiqués ci-dessus englobent la production d'électricité ainsi que les livraisons de chaleur au réseau régional d'approvisionnement en chauffage à distance Refuna (centrale nucléaire de Beznau), à la cartonnerie Aarepapier SA et à la fabrique de papier Cartaseta Friedrich & Co. (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d'électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna, à Aarepapier SA et à Cartaseta Friedrich & Co.:

(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)

Beznau 1	3'900 MWh	(452'045 MWh)
Beznau 2	955 MWh	(50'117 MWh)
Gösgen	6'375 MWh	(1'871'288 MWh)

Centrale nucléaire de Beznau

(2 tranches avec réacteurs à eau sous pression. Puissance nominale unitaire de 380 MW bruts / 365 MW nets)

Déroulement de l'exploitation en février 2012

Les deux tranches ont produit de l'électricité selon le programme et sans interruptions.

Centrale nucléaire de Mühleberg

(Puissance nominale de 390 MW bruts / 373 MW nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en février 2012

A l'exception d'une brève interruption le 8 février, l'installation a fonctionné à la puissance maximale autorisée, avec un taux d'utilisation de 98,4% et une disponibilité en temps de 99,0%. Des mesures supplémentaires effectuées dans le cadre d'essais planifiés au niveau des pompes d'alimentation ont occasionné un arrêt automatique. L'origine de cet incident a été identifiée rapidement, et l'installation remise en service peu de temps après, sur autorisation de l'IFSN.

Centrale nucléaire de Gösgen

(Puissance nominale de 1035 MW bruts / 985 MW nets, réacteur à eau sous pression)

Déroulement de l'exploitation en février 2012

La centrale a produit de l'électricité selon le programme et sans interruptions.

Formation

Au cours du mois sous revue, un collaborateur a passé avec succès l'examen d'admission comme opérateur A.

Centrale nucléaire de Leibstadt

(Puissance nominale de 1245 MW bruts / 1190 MW nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en février 2012

La centrale a produit de l'électricité selon le programme et sans interruptions.

Les valeurs de mesure actuelles de la radioactivité en Suisse se trouvent sur la page Internet de la Centrale nationale d'alarme www.naz.ch sous «Actualités → Valeurs de la radioactivité».

Des mesures détaillées du réseau Maduk aménagé autour de chaque centrale nucléaire se trouvent sur la page Internet de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire www.ensi.ch dans la rubrique «Protection en cas d'urgence → Réseau de mesures MADUK».

Une publication des centrales nucléaires suisses:



Axpo AG
Kernkraftwerk Beznau
5312 Döttingen



Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG
4658 Däniken



BKW FMB Energie SA
Centrale nucléaire de Mühleberg
3203 Mühleberg



Kernkraftwerk Leibstadt AG
5325 Leibstadt

Editeur:

swissnuclear
section énergie nucléaire de swisselectric

swissnuclear
Case postale 1663
4601 Olten

Les rapports mensuels peuvent
être consultés à l'adresse
www.forumnucleaire.ch